

sonnen








energy is yours

Istruzioni di riavvio
sonnenBatterie Eco 6.0

Riavvio del sistema di accumulo sonnenBatterie Eco 6.0

AVVISO

Per il corretto riavvio del sistema di accumulo, seguire con attenzione le indicazioni riportate di seguito.



1. Aprire lo sportello frontale del sistema di accumulo sonnenBatterie.
2. Spostare la leva F1 sulla posizione di OFF. Verificare che il display del sistema di accumulo si sia spento.
3. Scollegare il ripetitore/switch/TP-LINK/Powerlan dalla presa di corrente, se presente.
4. Abbassare l'interruttore salvavita del quadro elettrico sonnen.
5. Spegnerne il modem WI-FI e attendere 5 secondi.
6. Ripetere quanto indicato ai punti 5 - 4 - 3, effettuando l'operazione indicata in senso opposto.
7. Aprire lo sportello frontale del sistema di accumulo e tenere premuto l'interruttore S1 per 5 secondi. Sempre tenendo premuto l'interruttore S1, spostare la leva F1 su ON.

Terminata l'operazione, il sistema di accumulo sonnenBatterie eseguirà un test di controllo automatico. Se l'esito è positivo, il sistema è di nuovo pronto all'uso.

Per eventuali ulteriori informazioni, la invitiamo a contattare il nostro servizio di assistenza tecnica all'indirizzo mail service@sonnen.it.